



AKCIJU SABIEDRĪBA "SIGULDAS BŪVMEISTARS"  
Gāles iela 27, Sigulda  
Siguldas novads, LV-2150  
Reģistrācijas Nr. 40003047821  
PVN reģ. Nr. LV40003047821

Valdes priekšsēdētājs (371) 67971144  
Galvenā grāmatvede (371) 67973509  
Sekretāre (371) 67973896  
Fakss (371) 67970133  
E-pasts info@buvmeistars.lv  
www.buvmeistars.lv

Siguldā

## Testēšanas pārskats

16-LA40/2024

1. Dolomīta šķembas, frakcija 0-16 mm (LA<40)
2. Ražotājs: AS „Siguldas Būvmeistars”, Gāles iela 27, Sigulda, Siguldas novads, Latvijas Republika, LV-2150, tālr. 67973896, e-pasts [info@buvmeistars.lv](mailto:info@buvmeistars.lv), mājas lapa [www.buvmeistars.lv](http://www.buvmeistars.lv)  
Ražošanas vieta: karjers „Tūrkalne”, Ropažu pagasts, Ropažu novads, Latvijas Republika.
3. Materiālu īpašības saskaņotas ar standartu: LVS EN 13285:2018
4. Deklarētās vērtības: Granulometriskais sastāvs LVS EN 933-1:2013

Piegādātāja deklarētā vērtība (S)	Sieti		F	E	C	B	A	D	
	Sieti,mm								
		0,063	0,5	1	2	4	8	16	22,4
	Kopējais maks.% <sup>1</sup>	-	40	47	60	68	85	-	-
	RDV (S) maks.% <sup>1</sup>	15	35	40	52	60	77	99	100
	RDV (S) min.% <sup>1</sup>	8	14	23	30	43	63	85	100
	Kopējais min.% <sup>1</sup>	-	9	16	22	35	55	-	-
	Ražotāja deklarētas vērtības:	13	25	35	45	55	67	97	100

<sup>1</sup> Saskaņā ar Latvijas valsts ceļu būvdarbu specifikāciju ABS 2023

5.

Rādītājs un mērvienība	Tesēšanas metode
Plākšņainības metode ,Fl	LVS EN 933-3:2014
Losandzēlas koeficients LA modificētai frakcijai 10,0-14,0 mm	LVS EN 1097-2:2020 p.5. izņemot A pielikuma p.A.3.

AS "Siguldas Būvmeistars" laboratorija

Ieguves tehnologs

20.05.2024.

