



Gāles iela 27, Sigulda
Siguldas novads, LV-2150
Reģistrācijas Nr. 40003047821
PVN reģ. Nr. LV40003047821

Valdes priekšsēdētājs
Galvenā grāmatvede
Sekretāre
Fakss
E-pasts

(371) 67971144
(371) 67973509
(371) 67973896
(371) 67970133
info@buvmeistars.lv
www.buvmeistars.lv

Siguldā

Testēšanas pārskats

32ps-LA35/2024

1. Dolomīta šķembas, frakcija 0-32ps mm (LA<35)
2. Ražotājs: AS „Siguldas Būvmeistars”, Gāles iela 27, Sigulda, Siguldas novads, Latvijas Republika, LV-2150, tālr. 67973896, e-pasts info@buvmeistars.lv, mājas lapa www.buvmeistars.lv
Ražošanas vieta: karjers „Tūrkalne”, Ropažu pagasts, Ropažu novads, Latvijas Republika.
3. Materiālu īpašības saskaņotas ar standartu: LVS EN 13285:2018
4. Deklarētās vērtības: Granulometriskais sastāvs LVS EN 933-1:2013

Piegādātāja deklarētā vērtība (S)	Sieti		G	F	E	C	B	A	D	1,4D
	Sieti,mm	0,063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	63
Kopējais maks.% ¹	-	35	40	47	60	68	85	-	-	
RDV (S) maks.% ¹	7	30	35	40	52	60	77	99	100	
RDV (S) min.% ¹	0	10	14	23	30	43	63	80	100	
Kopējais min.% ¹	-	5	9	16	22	35	55	-	-	
Ražotāja deklarētās vērtības:	5	16	21	26	36	51	67	94	100	

¹ Saskaņā ar Latvijas valsts ceļu būvdarbu specifikāciju ABS 2023

5.

Rādītājs un mērvienība	Tesēšanas metode
Plākšņainības metode, FI	LVS EN 933-3:2014
Losandželosas koeficients LA modificētai frakcijai 10,0-14,0 mm	LVS EN 1097-2:2020 p.5. izņemot A pielikuma p.A.3.

AS "Siguldas Būvmeistars" laboratorija

Ieguves tehnologs

20.05.2024.

